

Теплотехнические характеристики зданий

Здание	Объем V_n тыс. м ³	Удельн. тепловые хар-ки		Здание	Объем V_n тыс. м ³	Удельн. тепловые хар-ки	
		q_o Вт/(м ³ ·°C)	q_g Вт/(м ³ ·°C)			q_o Вт/(м ³ ·°C)	q_g Вт/(м ³ ·°C)
Жилые, гостиницы, общежития, залы ожидания	до 3	0,49	-	Поликлиники, амбулатории, диспансеры	до 5	0,46	-
	< 5	0,44	-		< 10	0,42	0,29
	< 10	0,4	-		< 15	0,37	0,29
	< 15	0,36	-		> 15	0,35	0,26
	< 20	0,33	-	Больницы	< 5	0,47	0,34
	< 25	0,32	-		< 10	0,42	0,33
	< 30	0,31	-		< 15	0,37	0,30
> 30	0,3	-	> 15	0,35	0,29		
Административные	< 5	0,5	1,02	Прачечные	< 5	0,44	0,93
	< 10	0,44	0,09		< 10	0,38	0,90
	< 15	0,40	0,08		> 10	0,36	0,87
	> 15	0,37	-	Предприятия общественного питания	< 5	0,40	0,81
Клубы, дворцы культуры	< 5	0,43	0,29	< 10	0,38	0,75	
	< 10	0,38	0,27	> 10	0,35	0,70	
	> 10	0,35	0,23	Лаборатории	< 5	0,43	1,16
< 5	0,44	0,13	< 10		0,40	1,10	
> 5	0,40	0,12	> 10		0,38	1,05	
Учебные заведения	< 10	0,41	-	Пожарное депо	< 2	0,56	0,16
	< 15	0,38	0,12		< 5	0,54	0,11
	< 20	0,35	0,09		> 5	0,53	0,11
	> 20	0,28	0,09	< 2	0,81	-	
Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов	5-10	0,64-0,53	0,47-0,29	Гаражи	< 3	0,70	-
	10-15	0,53-0,47	0,29-0,18		< 5	0,64	0,8
	50-100	0,47-0,44	0,18-0,14		> 5	0,57	0,75
	100-200	0,44-0,41	0,14-0,09		Деревообделочные цеха	< 5	0,7-0,64
Цеха покрытий (гальванич. и др.)	< 2	0,76,0,7	6-4,7	Ремонтные цеха	5-10	0,64-0,53	0,58-0,53
	2-5	0,7-0,64	4,7-3,5		5-10	0,7-0,58	0,23-0,18
	5-10	0,64-0,53	3,5-2,3		10-20	0,58-0,53	0,18-0,12
Компрессорные	<0,5	0,81-2,3	-	Котельные	2-10	0,12	0,35-0,6
	0,5-1	0,7-0,81	-		10-20	0,09	0,23-0,47
	1-2	0,52-0,7	-	Газогенераторные	5-10	0,12	2,1
	2-5	0,47-0,53	-	Регенерация масел	2-3	0,7-0,87	0,58-0,7
	5-10	0,40-0,47	-	Склады химикатов и красок и т.п.	< 1	1,0-0,87	-
0,5-1	0,7-0,52	-	1-2		0,87-0,75	-	
Служебные административно-вспомогательные здания	1-2	0,52-0,47	-	Проходные	2-5	0,75-0,67	0,7-0,52
	2-5	0,47-0,38	0,16-0,14		< 0,5	1,5-1,4	-
	5-10	0,38-0,35	0,14-0,13		0,5-2	1,4-0,81	-
	10-20	0,35-0,29	0,13-0,12		2-5	0,81-0,64	0,17-0,12
	5-10	0,44-0,38	-				
Казармы и помещения ВОХР	10-15	0,38-0,36	-				