

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95-70  
( отопление )**

Наружная температура, °С	Температура в подающем Трубопроводе, °С	Температура в обратном трубопроводе, °С
8	42	35
7	44	36
6	45	37
5	47	38
4	49	39
3	51	40
2	52	42
1	54	43
0	56	44
-1	58	45
-2	60	46
-3	62	48
-4	63	49
-5	65	50
-6	67	51
-7	68	52
-8	70	53
-9	72	55
-10	74	56
-11	75	57
-12	77	58
-13	79	59
-14	81	60
-15	83	61
-16	83	63
-17	86	64
-18	88	65
-19	90	66
-20	92	68
-21	94	69
-22	95	70

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95-70**  
**( с горячим водоснабжением)**

Наружная температура, °С	Температура в подающем трубопроводе, °С	Температура в обратном трубопроводе, °С
+8	70	40
+7	70	40
+6	70	40
+5	70	40
+4	70	40
+3	70	40
+2	70	42
+1	70	43
0	70	44
-1	70	45
-2	70	46
-3	70	48
-4	70	49
-5	70	50
-6	70	51
-7	70	52
-8	70	53
-9	72	55
-10	74	56
-11	75	57
-12	77	58
-13	79	59
-14	81	60
-15	83	61
-16	83	63
-17	86	64
-18	88	65
-19	90	66
-20	92	68
-21	94	69
-22	95	70

Котельная \_\_\_\_\_

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 115<sup>0</sup>-70<sup>0</sup>С**  
(с горячим водоснабжением)

<b>Наружная температура, °С</b>	<b>Температура в подающем трубопроводе, °С</b>	<b>Температура в обратном трубопроводе, °С</b>
8	70	40
7	70	40
6	70	40
5	70	40
4	70	40
3	70	40
2	71	42
1	74	43
0	76	44
-1	78	45
-2	80	46
-3	81	48
-4	83	49
-5	85	50
-6	88	51
-7	90	52
-8	92	53
-9	95	55
-10	98	56
-11	101	57
-12	102	58
-13	105	59
-14	108	60
-15	109	61
-16	110	63
-17	111	64
-18	112	65
-19	113	66
-20	114	68
-21	114	69
-22	115	70

**ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 115<sup>0</sup>-70<sup>0</sup>С  
(отопление)**

<b>Наружная температура, °С</b>	<b>Температура в подающем трубопроводе, °С</b>	<b>Температура в обратном трубопроводе, °С</b>
8	58	38
7	58	38
6	61	39
5	62	40
4	67	40
3	68	41
2	71	42
1	74	43
0	76	44
-1	78	45
-2	80	46
-3	81	48
-4	86	50
-5	87	51
-6	90	51
-7	92	52
-8	96	54
-9	98	55
-10	100	57
-11	101	57
-12	102	58
-13	105	59
-14	108	60
-15	109	61
-16	110	63
-17	111	64
-18	112	65
-19	113	66
-20	114	68
-21	114	69
-22	115	70